envafors

Årsrapport 2022

	Erdrup Korsør vandværk	Valbygård Slagelse vandværk	Vestre Skælskør vest vandværk	Nordre Skælskør øst vandværk	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane
Turbiditet (FTU)	0,13 - 0,17	0,064 - 0,1	0,069	0,2 - 0,21	***1***
Farvetal (mg Pt/l)	4,2 - 4,6	4,6 - 5,5	2,6	3,4 - 7	***15***
pH (-)	7,6 - 7,7	7,3	7,1	7,8 - 7,9	***7-8,5***
Hårdhed, total (ºdH)	14 - 16	16 - 18	21	17	***-***
Ledningsevne (µS/cm)	933 - 1080	858 - 1004	1238 - 1376	938 - 1012	***2.500 ved 20˚C***
Ilt (mg/l)	9 - 1000	6,5 - 8,9	7,2 - 9,1	8,7 - 12	***-***
Jern (mg/l)	0,005 - 0,026	0,005 - 0,03	0,005	0,005 - 0,13	***0,2***
Mangan (mg/l)	0,001 - 0,002	0,001	0,001 - 0,002	0,001 - 0,0055	***0,05***
Chlorid (mg/l)	99 - 130	93 - 99	200	110	***250***
Natrium (mg/l)	62 - 97	70 - 77	100	72 - 77	***175***
Calcium (mg/l)	79 - 88	87 - 100	94	97 - 98	***-***
Sulfat (mg/l)	0	36	0	79	***250***
Bikarbonat (mg/l)	360	380 - 390	400	350 - 360	***-***
Nitrat (mg/l)	2,2	2,5 - 2,8	2 - 2,6	1,4 - 2	***50***
Nitrit (mg/l)	<0,001 - 0,0027	<0,001 - 0,0025	0,012 - 0,043	<0,001 - 0,004	***0,1***
Ammoniak+ammonium (mg/l)	<0,005 - 0,018	<0,005 - 0,009	<0,005 - 0,009	<0,005 - 0,11	***0,05***
Aggressiv kuldioxid (mg/l)	<2	<2	<2	<2	***5***
Kimtal ved 22 °C (/ml)	<1 - 3	<1 - 6	<1 - 45	<1 - 6	***200***
Enterokokker (/100 ml)	<1	<1	<1	<1	***Ikke målelig***
Escherichia coli (E. coli) (/100 ml)	<1	<1	<1	<1	***Ikke målelig***
Coliforme bakterier (/100 ml)	<1	<1	<1	<1	***Ikke målelig***
Aluminium (µg/l)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	***5***
Arsen (µg/l)	2,1 - 2,5	0,88 - 0,92	3,7	3,1 - 3,2	***5***
Bly (µg/l)	0,19 - 0,39	0,03 - 0,13	0,14	0,015 - 0,12	***5***
Bor (µg/l)	190 - 250	220 - 250	230	220 - 240	***1000***
Cadmium (µg/l)	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015 - 0,011	***3***
Kobolt (µg/l)	0,02 - 0,047	0,02	0,02	0,02	***5***
Kobber (µg/l)	6,6 - 8,6	1,4 - 7,2	5,7	0,12 - 0,92	***2000***
Chrom, total (µg/l)	0,031 - 0,26	<0,03 - 0,031	<0,03	<0,03 - 0,032	***50***
Kviksølv (µg/l)	<0,001 - 0,004	<0,001 - 0,011	1	<0,001	***1***
Nikkel (µg/l)	0,15 - 0,43	0,081 - 0,39	0,25	0,14 - 0,76	***20***
Selen (µg/l)	0,025	0,025	0,025	0,025	***10***
Zink (µg/l)	2,3 - 3,2	1,4 - 1,5	0,94	2,4 - 8,3	***3000***
Desphenyl-Chloridazon	<0,01	<0,01	-	0,02 - 0,11	***0,1***

**** Sulfat målt på ledningsnettet.***

Bemærk, at tidserie kan hentes i Jupiter ved klikke på hvert enkelt parameter.